

LEGENDA:

- Hupa
- Detektor dima
- Sekundarni detektor dima
- Termični detektor
- Ročna tipka
- vhodno izhodni — Adresni vmesni (1x relejski izhod, 1x vhd, 1x opto vhod) - za krmiljenje sistemov aktivne požarne zaščite
- vhodno izhodni — Adresni vmesni (3x relejski izhod, 3x vhd, 3x opto vhod) - za krmiljenje sistemov aktivne požarne zaščite
- izhodni — Adresni vmesni (1x relejski izhod, kontroliran relejski izhod) - za priklop sirene
- Adresni vmesni za priklop IR bariere
- SOS tipka
- Izolator zanke

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

TMD INVEST

PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE

Prešernova ul. 30, 2250 PTUJ
tel. 02/787-91-00

Naziv objekta: KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI	Odgovorni vodja projekta: Andrej PILIH, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1809
Ime oziroma naziv investitorja: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA DORNAVA 128, 2252 DORNAVA	Odgovorni projektant: BORIS LEBEN, dipl.inž.el. IZS E-1530
Vrsta projekta: PZI – SPREMEMBA	Sodelavec:
Vrsta načrta: NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	Projektant: TMD invest d.o.o. Ptuj, Prešernova ulica 30
Vsebina risbe: ENOPOLNA SHEMA POŽARNEGA JAVLJANJA	Merilo: M %

Številka projekta:	Številka načrta:	Datum:	Številka risbe:
24072-17-K/GK	24072-17-K/GK-4	JANUAR 2020	14