

OPOMBA:
ENERGETSKI RAZVOD od NYM-J 3x1,5 mm2 do NYM-J 5x16 mm2 / glej shemo razvodov RTEH (el. grelniki bojerja, toplotne črpalke, obtočne črpalke, mešalni ventili)
SIGNALNE POVEZAVE LITOY 4x0,75 (Opala)

Tipalo in mešalni ventili se napajajo direktno iz krmilnika
Črpalnik razvodi se napaja iz razdelilnika RTEH

Za shemo energetskih razvodov glej RTEH

DIGITALNA REGULACIJA

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

TMD INVEST

PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE
Prešernova ul. 30, 2250 PTUJ
tel. 02/787-91-00

Naziv objekta: KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI	Odgovorni vodja projekta: Andrej PILIH, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1809
Ime oziroma naziv investitorja: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARJANA BOHTINARJA DORNAVA DORNAVA 128, 2250 DORNAVA	Odgovorni projektant: BORIS LEBEN, dipl.inž.el. IZS E-1530
Vrsta projekta: PZI – SPREMEMBA	Sodelovec:
Vrsta načrta: NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	Projektant: TMD Invest d.o.o. Ptuj, Prešernova ulica 30
Vsebina risbe: SHEMA PRIPRAVE TOPLE SANITARNE VODE, OGREVANJA IN HLAJENJA	Merilo: ~

Številka projekta:	Številka načrta:	Datum:	Številka risbe:
24072-17-K/OK	24072-17-K/OK-4	JANUAR 2020	20,1