

OPOMBE:

- – DOVODNI KANALI VODENI NA PODSTRREHI ALI ZUNAJ SO IZOLIRANI Z ARMSTRONG ARMAFLEX AF DEB. 19 mm
- ODVODNI KANALI VODENI NA PODSTREHI ALI ZUNAJ SO IZOLIRANI Z ARMSTRONG ARMAFLEX AF DEB. 13 mm
- DOVODNI KANALI SO IZOLIRAN (ISTI TEMP. POTENCIAL) Z ARMSTRONG ARMAFLEX AF DEB. 13 mm
- ODVODNI KANALI SO IZOLIRANI (ISTI TEMP. POTENCIAL) SO IZOLIRANI Z ARMSTRONG ARMAFLEX AF DEB. 13 mm
- KANALJKI IMAJO RAZMERJE ROBOV a/b VEČJE OD 2/1 MORAJO IMETI VGRAJENA RAZPIRALA (RAZMIK 1–2 m)
- KOLENA S STRANICO ROBA VEČJO KOT 0,4m MORAJO IMETI VGRAJENE VODILNE PLOČEVINE
- SPOJI KANALOV MORAJO BITI IZVEDENI TESNO, DA SE NE POJAVLJAJO LEKAŽE (TESNILA IN SILIKONSKI KIT)
- IZOLACIJA KANALOV SE LEPI IN IZVEDE NEPRODUŠNO, POSEBNO NA ROBOVIH IN PRIROBNICAH
- BARVANJE IZOLACIJE KANALOV SE IZVEDE Z ORIGINALNO BARVO ARMSTRONG
- VSI KANALI V POTEKAJO MED STROPNO KONSTRUKCIJO IN NAD SPUŠČENIM STROPOM.

PRIKLJUČKE KOMOR IN PREZRAČEVALNIH VENTILOV IZVESTI S SONODEC FLEX. KANALI USTREZNIH DIMENZIJ

- VSI KANALI LOKALNIH ODVODOV NA PODSTREHI SO TOPLOTNO IZOLIRANI Z ARMAFLEKS 19mm
- DOVODNI KANALI SVEŽEGA ZRAKA IN ODVODNI KANALI ODPADNEGA ZRAKA KLIMATOV SO IZOLIRANI Z ARMAFLEX 19 mm
- VSI PRIKLJUČKI ANEMOSTATOV TIPA DRV IN DRS MORAJO BITI IZVEDENI S SONODEC FLEX. KANALI USTREZNIH DIMENZIJV OBLIKI S DUŠILNIKA ZVOKA (MIN. DOLŽINA FLEX. KANALA JE 2m)

LEGENDA:

R1 REŠETKA AR 4/P 425x125
R2 REŠETKA AR 4/P 425x225
R3 REŠETKA AR 4/P 425x325
R4 REŠETKA AR 4/P 525x325
S SPODREZANJE VRAT 1–2 CM

50/50 – VTOČNA KOLIČINA ZRAKA
ODTOČNA KOLIČINA ZRAKA

RVSU – REVIZIJSKA ODPRTINA V KANALU

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

TMD INVEST
PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE
Prešernova ul. 30, 2250 PTUJ
tel. 02/787-91-00

Naziv objekta: KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI	Odgovorni vodja projekta: GREGOR KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh. IZS A-0761
Ime oziroma naziv investitorja: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARJANA BORŠTNARJA DORNAVA DORNAVA 128, 2252 DORNAVA	Odgovorni projektant: MATEJ DONAJ, dipl.ing.str. IZS S-1798
Vrsta projekta: PZI – SPREMEMBA	Sodelavec:
Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA	Projektant: TMD invest d.o.o. Ptuj, Prešernova ulica 30
Vsebina risbe: TLORIS PODSTREŠJA – PREZRAČEVANJE	Merilo: 1:100

Številka projekta:	Številka načrta:	Datum:	Številka risbe:
24072-17-K/GK	24072-17-K/GK-5	januar 2020	6

A=0,5902m2