



Požarna klasifikacija stavb in delov stavb	
R	- nosilnost
E	- celovitost
I	- izolativnost
W	- toplotno sevanje
M	- mehanska trdnost
C	- samozapiranje
S	- dimotesnost

LEGENDA:	
	- SMER EVAKUACIJE
	- IZHOD
	- VHOD
	- POŽARNI SEKTOR
	- ABC GASILNIK NA PRAH (9 EG)
	- PO PROJEKTU ELEKTRO INSTALACIJ ZA JAVLJANJE POŽARA IN VARNOSTNO RAZSVETLJAVO
	- POŽARNA ODPORNOST 30 MIN.
	- DIMOTESNA VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min. in SAMOZAPIRANJEM
	- NAPRAVA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE
	- ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
	- ROČNI AKTIVATOR NODT

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava Dornava 128, 2252 Dornava				Objekt: ZAVOD DORNAVA - OE DC MARIBOR	
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor				Vsebina risbe:	
Ime in Priimek:		Identif. št.v.:	Podpis:	NAČRT POŽARNE VARNOSTI	
Odg. projektant:	David Pukšič, m.i.g.	IZS PI PV5792	<i>Publić</i>	NADSTROPJE	
Izdelač:					
Risal:	Milan Judež, prof.		<i>Judež M.</i>	Merilo: M 1:100	
Datum: september 2022		Vrsta projekta: PZI	Št. risbe: 4/4	Številka projekta: 51-PZI/2021	
				Številka delovnega naloga: CPV - 30884/2022	

OPOMBA: Brez naše odobritve ta načrt na sme biti kopiran in razmnoževan, prav tako ne sme biti dan na razpolago tretjim osebam!